

3607 - Gesztely-Böcs-Kesznyéten összekötő út 7+778 km

3609 - Sajólad-Böcs összekötő út 5+170 km

Lámpatest cseré Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W

Lámpatest cseré Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W

Meglévő ÉMÁSZ oszlop

Meglévő ÉMÁSZ oszlop

Rákóczi Ferenc utca

3609.j.ök.út

3607.j.ök.út

JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT ELBONTANDÓ MEGLÉVŐ

- 0,4 kV-os földkábel
- 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
- G Gázvezeték
- V Vízvezeték
- sc Szennyvízcsatorna
- ec Csapadékvízcsatorna
- KTV KábelTV légvezeték
- TK Távközlési légvezeték
- TK-X Távközlési földkábel

Lámpaoszlop

- 8 m magas tűzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel
- Lámpatest 1-2-5.sz.: Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W
- 3.sz.: Tweet Stelium SX13BLSB12 ERL 700mA 68W
- Lámpaoszlop
- 8 m magas tűzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel
- Ikerkarral
- Lámpatest 4.sz.: Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

MEGJEGYZÉS:

A feltüntetett közművek csak tájékoztató jellegűek. Kizárólag kézi földmunka végezhető!

3607 - Gesztely-Böcs-Kesznyéten összekötő út 7+885 km

Meglévő ÉMÁSZ oszlop

Nyomvonal :156m

Böcs, József A. és Rákóczi F. utak keresztezésében építendő
csomópont megvilágítása.
Engedélyezési és kiviteli terv

Macsuga Zoltán EV.
3700 Kazincbarcika, Munkás u.7
Tel/fax: 48/310-964
Mobil: 06-70/2135177
e-mail: macsuga.z@parisat.hu

Rajzszám: MZ 239/2018-01

Verziószám: 1.

Dátum: 2018.09.10

Méretarány: 1:500

Tervező: Macsuga Zoltán
Reg.sz 05-1209 EN-HŐ, EN-VI, EN-ME

Rajzolta: Macsuga Zoltán

Ellenőrizte: